



MEGJEGYZÉS:

- A méretezett szekunder hőfoklépcső: 65°C/50°C
- Radiátor visszatérő csavazatok esetén kivételzőnek ellenőrizni kell, hogy NYITVA legyenek teljesen!
- MŰSZERES BESZÁBÁLYOZÁS MINDENKÉPPEN JAVASOLT!
- A magas pontokra légfelenítőt szükséges tenni.
- Műszeres beszabályozás alatt a termofejeket le kell venni.
- A radiátorokra HEIMEIER V-EXACT II típus, előbeállítható termosztatikus szelepeket kell tenni.
- A radiátor szelepek a tervekben feltüntetett értékekre kell beállítani!
- A fűtőközegeknek a gyártó által előírt PH értéknek megfelelően kell legyen
- Fűtési helyeken vezetett csöveket szigetelni szükséges, pl.: Tubolit DG csőhéjjal!

Beszabályozó szelep adattábla:

JELMAGYARÁZAT:

- Szekunder fűtési előremenő vezeték
- - - - Szekunder fűtési visszatérő vezeték
- ☒ Státikus beszabályozó szelep, mérőcsonkkal, TA-STAD

| Hevíység | Típus | NA [mm] | fogathatam | kv | előbeállítás | Dp kPa |
|----------|---------------|---------|------------|------|--------------|--------|
| | STAD | 20 | 524,6 | 1,27 | 1,6 | 17 |
| 25 | V-EXACT II K2 | 15 | 29,1 | 0,22 | 3,6 | 1,7 |
| 26 | V-EXACT II K2 | 15 | 46,5 | 0,38 | 5,4 | 1,5 |
| 28 | V-EXACT II K2 | 15 | 49,4 | 0,35 | 5,1 | 2 |
| 28 | V-EXACT II K2 | 15 | 49,4 | 0,35 | 5,1 | 2 |
| 31 | V-EXACT II K2 | 15 | 40,7 | 0,35 | 5,2 | 1,3 |
| 32 | V-EXACT II K2 | 15 | 23,3 | 0,19 | 3,4 | 1,5 |
| 33 | V-EXACT II K2 | 15 | 46,5 | 0,35 | 5,1 | 1,8 |
| 111 | V-EXACT II K2 | 15 | 92,5 | 0,67 | 8 | 1,9 |
| 112 | V-EXACT II K2 | 15 | 48,3 | 0,4 | 5,5 | 1,5 |
| 113 | V-EXACT II K2 | 15 | 45,9 | 0,35 | 5,2 | 1,7 |
| 114 | V-EXACT II K2 | 15 | 19,8 | 0,15 | 2,9 | 1,9 |
| 115 | V-EXACT II K2 | 15 | 37,2 | 0,26 | 4 | 2 |
| 25 | REGUTEC | 15 | 28,9 | 1,74 | 4 | 0 |
| 26 | REGUTEC | 15 | 46,2 | 1,74 | 4 | 0,1 |
| 28 | REGUTEC | 15 | 49,1 | 1,74 | 4 | 0,1 |
| 28 | REGUTEC | 15 | 49,1 | 1,74 | 4 | 0,1 |
| 31 | REGUTEC | 15 | 40,4 | 1,74 | 4 | 0,1 |
| 32 | REGUTEC | 15 | 23,1 | 1,74 | 4 | 0 |
| 33 | REGUTEC | 15 | 46,2 | 1,74 | 4 | 0,1 |
| 111 | REGUTEC | 15 | 91,8 | 1,74 | 4 | 0,3 |
| 112 | REGUTEC | 15 | 47,9 | 1,74 | 4 | 0,1 |
| 113 | REGUTEC | 15 | 45,6 | 1,74 | 4 | 0,1 |
| 114 | REGUTEC | 15 | 19,6 | 1,74 | 4 | 0 |
| 115 | REGUTEC | 15 | 36,9 | 1,74 | 4 | 0 |

Megrendelő:

KECSKÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2852 Kecskéd, Főúrcsa 3, HRSZ 380

Projekt megnevezése:

Orvosi lakás épülete
2852 Kecskéd, Főúrcsa 3, HRSZ 380
épületgépész terve

Tervező:

goodwill

energy

Goodwill Energy Kft.

1162 Budapest
Tímur u. 74
Tel/fax.: (1)–237–0386
info@gwenergy.hu

Misinszki Nándor

Gépészmérnök

Lakatos Imre

Gépészmérnök tervező

Kabók János

Gépészmérnök tervező

Tervező:

G–T–01–14041

Tervlap megnevezése:

Központi fűtés - Földszinti alaprajz

Dátum:

2016.04.15.

Terv fajta:

Kiviteli terv

Lap mérete:

Tervlap azonosító:

GF–01